



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Bases

Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024

Adquisición de aires acondicionados

Julio-2024

Convocatoria a La Licitación Pública
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024

Índice

1. Condiciones Generales.
 - 1.1. Descripción de los bienes objeto de esta Licitación.
 - 1.2. Condiciones de pago.
 - 1.3. Plazo y condiciones de entrega.
 - 1.4. Lugar de entrega.
 - 1.5. Vigencia de la cotización.
 - 1.6. Ninguna condición de la convocatoria a la licitación pública deberá ser negociada.
2. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.
 - 2.1. Modificación a la convocatoria a la licitación pública por parte de la convocante.
 - 2.2. Junta de aclaraciones.
 - 2.3. Preparación de las proposiciones.
 - 2.3.1. Idioma en que deberá presentarse.
 - 2.3.2. Unidad de moneda en que deberán cotizar los bienes.
 - 2.3.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.

Sobre Único

Documento I. Identificación (original y copia).

Documento II. Representación legal. Anexo N° 2.

Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la ley.

Documento IV. Presentación de la proposición Anexo N° 1.

Documento V. Declaración de integridad. Anexo N° 3

Documento VI. Garantía de seriedad.

Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado Anexo N° 4.

Documento VIII. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente

Documento IX. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad

Documento X. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Documento XI. Presentar carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. Anexo N° 6

Documento XII. Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar. Anexo N° 7

Documento XIII. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D

2.4. Propositiones conjuntas.

2.5. Acto de presentación y apertura de proposiciones.

2.6. Criterios para la adjudicación del contrato.

2.7. Descalificación del licitante.

2.8. Licitación o partidas desiertas.

2.9. Cancelación de la licitación o partidas.

2.10. Acto de fallo.

3. Firma del contrato.

3.1. Garantías.

3.2. Penas convencionales.

4. Inconformidades.

Formato de solicitudes de aclaración. Anexo N° 8

Nota entrega. Anexo N°9

Convocatoria a La Licitación Pública
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024

La presente Licitación Pública será presencial

1. Condiciones generales

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política del Estado libre y soberano de Hidalgo en su artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en sus artículos 33, 39, 40, y 41, y 44 del Reglamento y demás correlativos y aplicables, a través de su Comisión Gasto Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ubicada en el edificio Torres de Rectoría, carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono/ fax 01(771) 7172000 ext. 10643/10644 (771) 7172076, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. UAEH-LP-N23-2024** para la **Adquisición de aires acondicionados**, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio no. **CAF/1173/2024**, emitido por la **Coordinación de Administración y Finanzas**, del Ejercicio Fiscal **2024**, misma que será **presencial** (no se aceptarán proposiciones mediante el uso de servicio postal o mensajería) y se llevará a cabo conforme a la presente convocatoria a la Licitación Pública, las bases de la presente licitación pública son gratuitas.

1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación

Los bienes objeto de esta licitación presencial se describen en el anexo N° 1 de esta convocatoria a la licitación pública, las cuales conforman un total de 22 partidas.

1.2. Condiciones de Pago

El pago total de los bienes se efectuará a los **30 días hábiles** siguientes a la presentación de **la factura, carta garantía con números de serie (en su caso) y oficio de liberación**, a satisfacción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por lo que deberán presentar escrito con las firmas de recibido y aceptación de todos los bienes a entera conformidad de las áreas en donde fueron entregados **en caso que su adjudicación por contrato supere los \$500,000.00 se tendrá que realizar constancia de entrega-recepción acta de entrega-recepción**. Este se realizará a través de la Dirección de Recursos Financieros de lunes a viernes de acuerdo a su programación financiera de acuerdo al calendario oficial de la UAEH. Los precios permanecerán fijos, libre de impuestos y no habrá escalatoria alguna. No se pactarán anticipos. La facturación de los bienes se presentará con IVA desglosado y retenciones que apliquen de acuerdo a régimen fiscal. No serán pagados los bienes proporcionados que no cumplan con las características requeridas.

Así mismo para trámite de pago, deberá presentar contrato, factura, orden de compra (pedido) y oficio de liberación del área correspondiente en original y 2 copias.

La factura deberá:

- I. Ser electrónica y autorizada por la SHCP.
- I. Contener fecha de impresión.
- II. Número de folio, cadena original con la que se generó el sello bidimensional (SAT)
- III. Nombre, denominación social. Domicilio fiscal y clave del RFC de quien lo expide.
- IV. Lugar y fecha de expedición.
- V. Cantidad y descripción.
- VI. Contener precio unitario
- VII. Importe en número y letra.

- VIII. Impuesto al valor agregado desglosado y retenciones que apliquen de acuerdo al régimen tributario.
- IX. Que el número de unidades por el precio unitario estén correctos, y el cálculo del impuesto al valor agregado este bien aplicado, así como la suma de éstos estén correctos.
- X. Contener requisitos de identificación del bien: marca, modelo, serie, etc. Si fuera el caso.
- XI. Número de licitación y número de pedido.
- XII. Régimen fiscal
- XIII. Las personas físicas que se encuentren en Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán indicar en la factura de forma desglosada el importe del "ISR" retenido.
- XIV. Emitir los complementos de pago correspondientes a cada factura en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al pago realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

El atraso en pago por la presentación de la factura.

1.3. Plazo y condiciones de entrega.

El plazo de entrega para las partidas de la 1 a la 22 no será mayor a 30 días naturales, a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente.

Los gastos por concepto de fletes, seguros, maniobras de carga y descarga etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes. El proveedor efectuará el traslado del bien por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado.

Para la entrega de los bienes de la presente licitación el proveedor adjudicado, deberá requisitar previamente a la entrega la **"Nota de entrega, Anexo 9"**, misma que deberá ser firmada y sellada por el Centro de Costos que recibe el bien, además el proveedor deberá tomar evidencia fotográfica de la entrega, las notas entrega y la evidencia fotográfica deberán ser entregadas de manera impresa en original a la Dirección de Mantenimiento ubicada en Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187, Teléfono: 7717172000 Ext. 14031, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, lo anterior será de vital importancia para realizar la elaboración y entrega de la liberación a entera satisfacción correspondiente.

1.4. Lugar de entrega.

Se hará conforme a la orden de compra en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, previa cita en las siguientes instalaciones:

No. Partida	Centro de Costos	Ubicación
1	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
2	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
3	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
4	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
5	Área Académica de Química	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184

6	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090
7	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090
8	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090
9	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090
10	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
11	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
12	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
13	Escuela Preparatoria Número 7	Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
14	Escuela Preparatoria Número 7	Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
15	Escuela Preparatoria Número 7	Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
16	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42500
17	Escuela Superior de Tepeji del Río	Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
18	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800
19	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
20	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
21	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
22	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084

1.5. Vigencia de la cotización.

La vigencia de la cotización es como mínimo de 30 días hábiles. Los licitantes cuyas propuestas hubieren sido evaluadas deberán sostener su oferta hasta la notificación del fallo a excepción del licitante adjudicado quien estará obligado a sostener su oferta hasta la formalización del contrato.

Los licitantes deberán apearse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 Indicando en forma íntegra el contenido de los puntos o en caso contrario deberán sustituirlo con la frase “**según Licitación Pública**”

1.6. Ninguna condición de la convocatoria ni de las bases de Licitación Pública deberá ser negociada.

Las condiciones contenidas en la convocatoria y en las bases de la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

2. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.

La presente licitación pública será presencial.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, el convocante podrá efectuar el registro de participantes.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos por lo que no firmarán ningún documento que tenga relación con el acto al que asistan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, y fallo, únicamente se permitirá el acceso a los mismos a un sólo representante por empresa.

Durante el desarrollo de la licitación, los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los bienes.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tendrá acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la página de internet de esta convocante. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

2.1. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la Convocante.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a partir de la fecha en que sea publicada y hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, recorriéndose los demás plazos, dichas modificaciones se difundirán en la página de internet: <http://www.uaeh.edu.mx> a más tardar en la junta de aclaraciones.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características. Cualquier modificación a la convocatoria a la licitación pública, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, lo anterior de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

2.2. Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día jueves 01 de agosto de 2024 a las 12:00 horas**, en el auditorio de primer piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes.

El acto será presidido por el presidente del Comité, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación pública deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos:

- A) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios; y
- B) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el párrafo anterior, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria a la licitación pública.

Las solicitudes de aclaraciones podrán entregarlas personalmente en el domicilio de la convocante preferentemente acompañadas de una versión electrónica de las mismas, en formato Word conforme al **Formato de solicitudes de aclaración Anexo N° 8** de las presentes bases de licitación para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones, antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones o en el mismo acto, cuando el escrito se presente fuera de ese plazo, el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.

Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del último párrafo del artículo 33 de la Ley. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Se podrá acompañar a la solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica de la misma que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva.

Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de su recepción.

La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el presidente del comité procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

El presidente del comité podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El presidente del comité, atendiendo al número

de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 53 de su Reglamento.

No habrá tolerancia para el inicio del acto de aclaraciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes.

Nota: en la junta de aclaraciones la convocante deberá presentar copia de las publicaciones en el periódico oficial del estado y en la página web de la convocante.

2.3. Preparación de las proposiciones.

2.3.1. Idioma en que deberán presentarse.

Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán redactarse en idioma español.

2.3.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.

El precio de los bienes que se coticen, deberá expresarse en pesos mexicanos (moneda nacional).

2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante.

Los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta licitación no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería.

El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados.

Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar hasta el acto del fallo, que cuenta con su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado de Hidalgo para poder resultar adjudicado. Este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los (bienes) a contratar venta de equipos de aire acondicionado y/o afín. En donde la convocante será la exclusiva responsable de verificar y aplicar la clasificación correcta de acuerdo al padrón de proveedores vigente en el Estado de Hidalgo. Se sugiere que las personas que ya cuenten con el mencionado registro, lo anexen en su propuesta.

Sobre único

Documento I. Identificación (original y copia).

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término de la reunión.

La identificación podrá ser alguna de las siguientes:

- a) Credencial para votar,
- b) Pasaporte,
- c) Cartilla del servicio militar,
- d) Licencia vigente para conducir vehículos; y/o
- e) Cédula profesional

Nota: no será motivo de descalificación la falta de identificación, de quien entregue las proposiciones técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el **carácter de observador**.

Documento II. Representación legal (Anexo N° 2).

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá como mínimo los datos siguientes:

- Del licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Instituto de la Función Registral, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas (el original solo será para cotejo); Tratándose de personas físicas presentar original y copia del acta de nacimiento (el original solo será para cotejo), o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional; y
- Anexar copia de comprante de domicilio fiscal vigente (no menor a 3 meses) los comprobantes a recibir son: recibo de agua, luz o teléfono; y
- Del representante del licitante: el número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, en original y copia (el original solo será para cotejo)

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

El licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico para notificaciones personales.

Nota: no será motivo de descalificación la falta de acreditamiento de la personalidad de quien entregue las proposiciones técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el **carácter de observador**.

Se recomienda revisar con precisión los datos que se colocan en el formato, por lo que la omisión de algún dato o el llenado incorrecto del presente documento será motivo de desechamiento.

Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y copia simple del acta constitutiva.

Declaración escrita del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley en la materia, así como copia simple de las actas constitutivas, estatutos, reformas o modificaciones.

Documento IV. Presentación de las proposiciones técnica (Anexo N° 1) y económica (Anexo N° 1A).

- La descripción técnica deberá presentar las especificaciones de los bienes ofertados con base en el formato presentado en el **Anexo N° 1**, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones las cuales forman parte integrante de las bases de la presente convocatoria a la licitación pública.

Debiendo señalar marca, modelo y otros detalles que identifiquen plenamente los bienes ofertados.

El licitante deberá manifestar por escrito el tiempo de caducidad los bienes.

De las partidas 1 a la 22 se requiere que la caducidad no sea menor a 12 (doce) meses.

El proveedor deberá manifestar, por escrito y en papel membretado de la empresa, el tiempo que garantiza la caducidad de su producto por cada una de las partidas cotizadas. Si varias o todas las partidas cotizadas comprenden el mismo tiempo de garantía, podrán agruparse en una misma carta. (Consultar el **Anexo N° 1** cuánto tiempo requieren que se garantice el bien).

En las partidas que no exista oferta por parte del licitante se deberá indicar en el renglón correspondiente la palabra “no cotizo” o en caso contrario podrá no incluir dichas partidas en su proposición.

En caso de presentar descripción incompleta del bien, omisión de marca propuesta o modelo, cantidades diferentes a las solicitadas y en general la falta de algún requisito incluido en este documento o de información contenida en el anexo N° 1 de la presente convocatoria a la licitación pública, **se desechará la partida o concepto correspondiente.**

No deberá presentar opciones técnicas.

- La proposición económica (**Anexo N° 1A**) incluirá la cantidad requerida, por partida o concepto, precio unitario e importe. Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario del bien cotizado, con excepción del 16% de IVA.

Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de IVA e indicando el importe total con número y letra.

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega, garantía y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta convocatoria a la licitación pública

- Las propuestas técnica y económica deberán ser presentadas en formato editable Excel (en memoria USB) para facilitar la evaluación por parte de la convocante.

Documento V. Declaración de Integridad (Anexo N° 3).

Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Documento VI. Garantía de seriedad.

La seriedad de la formalización de la propuesta. El porcentaje de esta garantía será del 5% (cinco por ciento) de la proposición del proveedor considerando el IVA y se garantizará mediante: cheque certificado o fianza a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de conformidad con el artículo 66 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 81 fracción IV de su Reglamento.

Dicha garantía deberá ser devuelta al sexto día posterior al fallo en el supuesto de no haber inconformidad presentada por algún proveedor.

Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado (Anexo N° 4).

Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.

Documento VIII. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente

Documento IX. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad

Documento X Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

De conformidad con el artículo 69 bis del código fiscal del estado de hidalgo y a las reglas de carácter general en materia fiscal para el ejercicio 2024, publicadas el 29 de diciembre de 2023, en el periódico oficial del estado de hidalgo, emitidas por la secretaría de finanzas pública del gobierno del estado de hidalgo, todos los participantes deberán presentar su "opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a más tardar en el fallo como requisito indispensable para la adjudicación del contrato. Misma que se puede tramitar en el siguiente link <HTTPS://RUTS.HIDALGO.GOB.MX/VER/8956>

Documento XI. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. **(Anexo N° 6)**

Documento XII. Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar (Anexo N° 7).

Presentar formato en el que señalen los documentos requeridos para participar, relacionándolo con los puntos específicos de la convocatoria a la licitación pública en los que se solicitan. El formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entreguen en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante en dicho acto.

Documento XIII. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D.

2.4. Propositiones Conjuntas

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición justificando el hecho, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Se deberá presentar el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la ley federal de competencia económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones. Cualquier licitante o convocante podrá hacer del conocimiento de la comisión federal de competencia, hechos materia de la citada ley, para que resuelva lo conducente.

Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;
- II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
 - A) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
 - B) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
 - C) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
 - D) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y
 - E) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; y
- III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la

hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; y

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

IV. Los licitantes deberán exhibir en forma individual los escritos:

- A) La declaración prevista en el documento III de las presentes bases.
- B) La declaración de integridad del documento V señalada en estas bases.

Nota: Todas las personas que presenten proposiciones conjuntas deberán presentar el registro del padrón de proveedores del Estado de Hidalgo de manera individual, debiendo acreditar a más tardar hasta el acto del fallo. Este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los (bienes) a contratar. Se sugiere que las personas que ya cuenten con el mencionado registro, lo anexen en su propuesta.

2.5. Acto de presentación y apertura de proposiciones.

El acto de recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **día jueves 08 de agosto de 2024 a las 12:00 horas**, en el auditorio de primer piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no se desecharán cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto.

Previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante llevará a cabo el registro y revisión preliminar, y se realizará por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el presidente del Comité no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

No habrá tolerancia para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes ni la integración de documento alguno.

Los licitantes deberán entregar su sobre cerrado al presidente del Comité en dicho acto. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- I. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el presidente del Comité rubricarán la propuesta técnica y económica (**Anexo N° 1 y Anexo N° 1A**), la que para estos efectos constará documentalmente;
- II. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; la convocante únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, por lo que ninguna propuesta podrá ser desechada en este acto; y
- III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada, se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el mismo, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los cinco días hábiles siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de tres días hábiles contados a partir de que concluya el plazo establecido originalmente. el presidente del comité, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. en ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

2.6. Criterios para la adjudicación del contrato.

Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del contrato, serán los siguientes:

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo adjudicará por partida, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 40, fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el método de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio solvente más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente; se evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Para determinar que un precio no es aceptable, al monto de cada bien, se le sumará el porcentaje previsto en la fracción XXVI del artículo 4 de la Ley. Cuando algún precio ofertado sea superior, éste será considerado como no aceptable.

El precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del porcentaje determinado conforme a la fracción XXV del artículo 4 de la Ley.

Cuando se deseche una proposición por considerar que los precios no son convenientes o se determine que son no aceptables, no se podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, dicha determinación se incorporará al fallo, de conformidad al artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En ningún caso el convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en esta convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en cumplimiento al artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación en los términos de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para lo cual será convocado un representante del órgano interno de control del convocante.

2.7. Descalificación del licitante.

Será causa de descalificación:

- A) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria a la licitación pública.
- B) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopte conductas para que los servidores públicos del convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- C) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición serán:

- I. Proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al convocante pudiera aceptarse;
- II. Omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica;
- III. Utilizar formatos distintos a los establecidos, siempre que en los mismos se proporcione de manera clara la información requerida; y
- IV. Cualquier otro que no tenga por objeto determinar la solvencia de la proposición presentada.

2.8. Licitación o partida desierta.

La licitación o partida será declarada desierta cuando:

- a) No se presente ninguna proposición.
- b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados; o
- c) Los precios de todos los bienes ofertados no resulten aceptables o convenientes.

De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

2.9. Cancelación de la licitación o partida

Se podrá cancelar una licitación o partida incluidos en ésta, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y será suscrita por el titular del convocante, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

2.10. Acto de fallo

La fecha del fallo se llevará a cabo el **día viernes 16 de agosto de 2024 a las 10:30 horas**, en el auditorio de primer piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

Se dará a conocer el fallo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de la página de internet de la Universidad. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición a través de los medios antes mencionados.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá la inconformidad en términos del título octavo, capítulo primero de la ley.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Comité procederá a su corrección, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control del área responsable de la contratación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comité dará vista de inmediato a la Contraloría o al órgano interno de control, a efecto de que emita las directrices para su reposición.

Las proposiciones desechadas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos noventa días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el convocante procederá a su destrucción, todo lo anterior con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

3. Firma del contrato

La convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en las bases de la licitación y obligarán a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos, a más tardar 15 días naturales después de la notificación del fallo. Asimismo, con la notificación del fallo se realizará la requisición de los bienes.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser cedidos por el proveedor a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento escrito del convocante.

Previo a la firma del contrato de conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. el licitante a quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- I. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional, debidamente inscrita en el Instituto de la Función Registral;
- II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional y copia de identificación oficial;
- III. Registro en el padrón de proveedores con la clasificación correspondiente al objeto de la contratación.
- IV. Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.
- V. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés

3.1. Garantías

Los proveedores que presenten proposiciones o celebren los contratos, deberán garantizar:

- I. La seriedad de la formalización de la propuesta. El porcentaje de esta garantía será del 5% (cinco por ciento) de la proposición del proveedor considerando el IVA, con fundamento en el artículo 66 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;
- II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con fundamento en el artículo 66 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 81 de su Reglamento;

La garantía de seriedad prevista en este apartado se presentará al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones; la de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.

El proveedor seleccionado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, criterios, lineamientos emitidos por la Secretaría de Contraloría y demás disposiciones que le sean aplicables.

Cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato deberá ajustarse la garantía otorgada.

3.2. Penas convencionales.

En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del

anticipo no amortizado y se computarán por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del convocante.

Tratándose de exceso en los pagos que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar los mismos, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses pactados en el contrato. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado, pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del convocante.

La entrega extemporánea de los bienes se penalizará con el 0.01 por cada día natural de demora sobre el importe del bien y serán determinadas en razón de los bienes oportunamente a partir de la fecha límite señalada para la entrega de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Los proveedores, están obligados a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato y el Código Civil para el Estado de Hidalgo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias que, conforme a la Ley de la materia, pudieren estar sujetas las importaciones de bienes objeto del contrato y en estos casos, no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

El convocante por conducto del servidor público que suscribió el contrato respectivo, rescindirán administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. Si previamente a la conclusión del procedimiento de rescisión del contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del convocante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales por el retraso.

Estos procedimientos administrativos, serán sin perjuicio de las acciones que judicialmente se hagan valer ante los tribunales competentes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

4. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ubicadas en: Abasolo No. 600, Col. Centro C. P. 42000, o bien en la Secretaría de Contraloría ubicadas en Camino Real de la Plata No. 301 Fracc. Zona Plateada Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42084 o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la Contraloría, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: Como lo dispone el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella, serán aplicables de manera supletoria la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado Hidalgo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo y la Ley Federal de Competencia Económica en materia de monopolios y concentraciones, resolviendo la Comisión Gasto-Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEH, cualquier situación relativa al procedimiento de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024 .

Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Presidente
M. en C. Julio César Leines Medécigo

Secretaria Ejecutiva
Mtra. Maricela Escárcega Ramírez

Vocal
L. C. Gabriela Mejía Valencia

Vocal
Dr. José Ramón Corona Armenta

Asesor
Mtra. Hannia Ingrid Salinas González

Asesor
Mtro. Rafael Hernández Hernández

Anexo N° 1

Anexo Técnico

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

**A través de la Comisión Gasto – Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024**

Adquisición de aires acondicionados

No. Partida	Cantidad	Descripción	Unidad Medida
1	2	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit on/off, 1 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, incluye unidad condensadora, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °c rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43°c. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, integra condensador. Considerando acometida eléctrica para el mini split como su unidad condensadora, accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador); teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano).Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza

2	1	<p>Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora; capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °c rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43°c. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ducteria esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, así mismo. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
---	---	---	-------

Adquisición de aires acondicionados

3	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °c rango de temperatura de funcionamiento 18? 43°c. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
---	---	---	-------

Adquisición de aires acondicionados

4	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, 12ztdmhorx solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °c rango de temperatura de funcionamiento 18? 43°c. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
5	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton., solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza

Adquisición de aires acondicionados

6	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Para instalarse en aula de cómputo. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 °C. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo
---	---	---	--------

Adquisición de aires acondicionados

7	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora. Equipo de Aire Acondicionado para ser instalado en la Dirección. Tipo Minisplit, 2 toneladas, solo frío 220/1/60 on/off 11.2 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 a, entrada de alimentación de 2200 w, corriente de arranque 56 a. motor de ventilador interior con aporte de 89 w, 3 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1020/950 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1,186/971/891 m3/h y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 DB(A). dimensiones de 1080x335x226mm, peso 14.5kg 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 a y 62 a LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante vg74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 DB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °C rango de temperatura de funcionamiento 18 °C- 43°C. , suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo
---	---	--	--------

Adquisición de aires acondicionados

8	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a, para instalarse en Sala de Juntas. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 °C. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo
---	---	--	--------

Adquisición de aires acondicionados

9	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. (Área de Mantenimiento). Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 °C. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo
---	---	--	--------

10	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 °c. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
----	---	---	-------

<p>11</p>	<p>1</p>	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frío / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 °c. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	<p>Pieza</p>
-----------	----------	---	--------------

12	3	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 °c. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
----	---	---	-------

Adquisición de aires acondicionados

13	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo Midea Modelo: KMAS24C2AGO, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, incluye bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex codos y pegamento, centro e carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnético de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
14	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo Midea Modelo: MAS12H1AGR, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, incluye bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 2x12, 6 metros de tubería pvc hidráulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnético de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
15	7	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 5tr, Modelo: YFJE55BZTMCMORX, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, incluye bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 4x12, 5 metros de tubería de pvc hidráulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnético de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza

Adquisición de aires acondicionados

16	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter Calidad tipo York modelo KYFJE55BZTMCMORX de 5 toneladas, incluye unidad condensadora, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de Alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior Con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. Compresor con capacidad de 13700 w y aporte. De 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector Térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido. Exterior 64 db(a). Tipo de termostato rg57a3-c y Temperatura de operación 17- 30 °c. , suministro de Bomba para condensados deberá ser muy pequeña, Silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también Deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: Entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, Sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto Apagado, filtro integrado para retener la suciedad e Impurezas que se generan en la unidad interior, Altura de descarga 25 m, deberá de recibir Alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable De «unión» o comunicación para poder recibir la señal Que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y Eliminar el agua cuando haya detectado que el Circuito contiene agua para evacuar, suministro de Un filtro para remover la humedad y otros Contaminantes del aire acondicionado, deberá de Realizar la función de proteger el compresor Contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el Cual se abre si el filtro se obstruye, máxima Resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal Para pequeña caída de presión, este deberá de ir Soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base Para condensadora, fabricada de tubular resistente En color blanco de acabado mate que se adapta a Cualquier estilo de decoración. La estructura Consiste en 4 barras que se unen en los extremos Para formar un cuadrado con 4 soportes verticales De 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser Ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno En cada vertical a la distancia deseada, obra civil Según necesidades, instalación de cajillos para Recubrimiento de tuberías, con los mismos acabados de aulas existentes, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
17	2	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo Inverter Mirage X32, 2 Ton, Frio, 220V, capacidad de enfriamiento 12000 kbtu h, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo

Adquisición de aires acondicionados

18	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter calidad tipo YORK: Modelo KYFJE55BZTMCMORX5 toneladas solo frío 220/1/60 16 SEER R410A. capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Equipo
19	1	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton solo frío 220/1/60 ON/OFF 11.3 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 12000 BTU/H, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 W, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 A, 1.5 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1000/800 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 dB(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 A y 24 A LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante VG68/300 ml. flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 dB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 °c rango de temperatura de funcionamiento 18 a 43°c. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 dB, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12, suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termo magnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo,</p>	Equipo

Adquisición de aires acondicionados

		fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.	
20	1	Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 2 ton sólo frío 220/1/60 on/off 11.2 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 A, entrada de alimentación de 2200 W, corriente de arranque 56 A. Motor de ventilador interior con aporte de 89 W, 3 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1020/950 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) 1,186/971/891 M3/H y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 dB(A). Dimensiones de 1080x335x226 mm, peso 14.5 - 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 A y 62 A LRA (corriente de rotor), protector térmico interno, aceite refrigerante VG74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 dB(A). Incluye: interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.	Equipo
21	3	Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado Mini Split calidad tipo LG DualCool Inverter Plus VP182CR, incluye unidad condensadora; con compresor dual inverter, ahorro de energía, enfriamiento rápido, jet cool, MICRO filtro, ionizador Plasmaster, limpieza automática, Jet Dry, funcionamiento silencioso, Comfort Sleep, monitor de energía, 6 pasos de control vertical, resistente a altos niveles de voltaje, anticorrosivo gold fin, garantía de 10 años en el compresor, refrigerante R410A y Smart Diagnosis. (Se instalará en los SITE de 1 era etapa, SITE de enfrente del auditorio y en 4ta etapa). Dual cool inverter, 1.5 toneladas, 18,000 BTU/h, solo frio, 220 V; conectividad a Wifi, micro filtro, funcionamiento silencioso. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Garantía de fabricación 10 años. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.	Pieza

22	2	<p>Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo CARRIER, Modelo:K53IN0606C-PT, incluye unidad condensadora. características disponible en 220v/230v, 1ph y 3ph, modos: cool, dry, fan, auto y high power (turbo) modo heat, velocidad del ventilador ajustable, modo eco sleep, descarga de aire desde arriba y abajo, ajuste horizontal y vertical en el flujo del aire (flujo 3d), follow me (ajusta la temperatura basándose en el sensor del control remoto, dando mayor confort), timer on / off auto-restart, bajo nivel de ruido, evaporadora: 40viq483c-e, condensadora: 38inq483c-c, alimentación eléctrica evaporadora: 220-230v~60hz, 1ph, alimentación eléctrica condensadora: 220-230v~60hz, 1ph, enfriamiento: 48000 btu/h, calefacción: 48000 btu/h, amperaje mínimo del circuito: 30.38 a, amperaje máximo de fusible: 30.0 a, evaporadora: 1650*235*675 mm, condensadora: 952*415*1333 mm, tipo de refrigerante / carga: r410a/4.0 kg, presión de diseño (descarga / succión): 4.2/1.5 mpa, tubería del refrigerante: 9.52mm(3/8in) mm, temperatura de operación: 17 32 / 0 30.. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado.</p>	Pieza
----	---	---	-------

Nota: los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este anexo e indicar en su oferta técnica los siguientes datos:

- Condiciones de pago:** _____
- Vigencia de la cotización:** _____
- Plazo y condiciones de entrega:** _____
- Garantía de los bienes:** _____
- Lugar de entrega:** _____

- ✓ **Las propuestas técnica y económica deberán ser presentadas en formato editable Excel (en memoria USB) para facilitar la evaluación por parte de la convocante.**

Anexo N° 3
Declaración de integridad
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la empresa a la cual represento, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Nombre y firma

Representante legal

Anexo N° 4
Licitación Pública Nacional N° UAEH-LP-23-2024

Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.

_____ de _____ de _____

Presente

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional N° **UAEH-LP-23-2024** en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en términos de lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con _____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____(8)_____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(9)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(10)_____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es _____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _____.

Atentamente

Nombre y firma
Representante legal

Anexo N° 5

Modelo de contrato

La Universidad será la responsable de adecuarlo a sus necesidades

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-23-2024
Adquisición de aires acondicionados

DGJ/ _____ / _____

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA UNIVERSIDAD**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA “_____” EN SU CARÁCTER DE VENDEDOR A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1. - DECLARA “LA UNIVERSIDAD”:

- A) QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGÁNICA Y ESTATUTO GENERAL.
- B) QUE EL SECRETARIO GENERAL DE “LA UNIVERSIDAD”, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 80 FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL C. RECTOR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO PERMITAN.
- C) QUE DE ACUERDO CON LA _____ FONDO _____ SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE ACUERDO A LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA ANEXA(S).
- D) QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE “EL PROVEEDOR” MEDIANTE _____, APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD”.
- E) QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA EN ABASOLO # 600 COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HIDALGO, CON RFC UAE-610303-799 VIGENTE.

2. - DECLARA “EL PROVEEDOR”

- A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUTIVA COMO _____ EN TÉRMINOS EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO _____ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO

NUMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE _____, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

- B) QUE ES REPRESENTADA POR EL C. _____ DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO _____ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NUMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE _____, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO.
- C) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE PARA LA VENTA DE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- D) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE “EL PROVEEDOR”.
- E) QUE TIENE POR OBJETO: _____.
- F) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: _____.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL _____ COLONIA _____ DELEGACIÓN _____ EN LA CIUDAD DE _____ C. P. _____, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3. - DECLARAN LAS PARTES:

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS

PRIMERA: EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE “EL PROVEEDOR” REALICE PARA “LA UNIVERSIDAD” BIENES Y/O SERVICIOS DE _____, PRECISADO (S) EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA, QUE FORMA(N) PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO (S), APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD”.

SEGUNDA: LOS BIENES QUE SON OBJETO DE ESTA OPERACIÓN SE AJUSTARAN Estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “EL PROVEEDOR” y aceptadas por “LA UNIVERSIDAD”, para la adjudicación del presente contrato, mismas que se detallan en la (s) orden (es) de compra mencionada (s) en la cláusula anterior del presente instrumento, debidamente firmada por “EL PROVEEDOR”.

TERCERA: EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE \$ _____ (_____ MIL _____ PESOS /100 M. N.) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y PREVIAMENTE APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO, EL CUAL COMPRENDE EL IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, TRASLADOS, FLETES Y CUALQUIER OTRA CANTIDAD RESULTANTE DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTA CANTIDAD ESTÁ INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL RESPECTO.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL MONTO DEL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUE PREVIA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE Y ENTREGA DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

CUARTA Bis: PRESENTACIÓN ART. 32D. EL PROVEEDOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ANTE LA UAEH EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA EN LA REGLA 2.1.36. PÁRRAFO TERCERO DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024 PUBLICADA EN EL DOF EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LA SUBSTITUYA.

QUINTA: “EL PROVEEDOR” EFECTUARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA OPERACIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO Y SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR LOS MISMOS DURANTE SU TRASLADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTARAN AQUELLOS QUE TENGAN DESPERFECTOS A CONSIDERACIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

SEXTA: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONFORME A LO CONVENIDO Y APROBADO POR LAS PARTES QUE SIGNAN ESTE CONTRATO, ACORDANDO QUE EL PLAZO MÁXIMO (SERA DE ACUERDO A LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO), PLAZOS QUE PODRÁN SER PRORROGADOS POR “LA UNIVERSIDAD” CUANDO MEDIE AUTORIZACIÓN PREVIA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.

DETERMINÁNDOSE COMO LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES EL INDICADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA.

SÉPTIMA: LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS BIENES, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” QUE CONSIDERE COMO GRAVES “LA UNIVERSIDAD” PENALIZARÁ CON **EL 0.01** POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL IMPORTE DE LOS BIENES PENDIENTES DE ENTREGAR A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE SEÑALADA PARA LA ENTREGA.

OCTAVA: LA CADUCIDAD DEL BIEN QUE SE SUMINISTRE SERÁ COMO MÍNIMO DE DOS AÑOS O LA QUE SE ESTABLEZCA EN LA ORDEN (ES) DE COMPRA (S) Y DEBERÁ PRESENTARLA POR ESCRITO “EL PROVEEDOR”, SIN CONTRAVENIR LA GARANTÍA QUE EL FABRICANTE OTORQUE CUANDO ESTA SEA SUPERIOR EN TODOS LOS COMPONENTES CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN CASO DE QUE PRESENTEN DESPERFECTOS “LA UNIVERSIDAD” INFORMARÁ A “EL PROVEEDOR”, QUIEN SUSTITUIRÁ O REPARARÁ LA PARTE DAÑADA SIN CARGO ALGUNO PARA “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA SUSTITUCIÓN, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ UTILIZAR LAS PARTES NUEVAS A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

NOVENA: A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO “EL PROVEEDOR” ENTREGA A “LA UNIVERSIDAD”, _____ QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, POR UN MONTO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL PRECISADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA ANEXA (S).

DÉCIMA: “EL PROVEEDOR” EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE LABORE EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE EN CASO DE TRATARSE DE PATRÓN SUSTITUTO SERÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN FISCAL O PARAFISCAL DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

DÉCIMA PRIMERA: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS EN NINGÚN MOMENTO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CAUSA QUE SERÁ SUFICIENTE PARA QUE “LA UNIVERSIDAD” DE POR RESCINDIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA SEGUNDA: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y A QUE LA ENTREGA DE DICHOS BIENES SE EFECTUÉ A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNIVERSIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO CASO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

DÉCIMA TERCERA: “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA CUARTA: LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE INTERPRETACIÓN O CONFLICTO JURISDICCIONAL, SERÁN COMPETENTES LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., RENUNCIANDO EXPRESAMENTE “EL PROVEEDOR” A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE CON MOTIVO DE DOMICILIO SOCIAL ALGUNO QUE TENGA EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO.

DÉCIMA QUINTA: “LAS PARTES” ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, PREVIO A TODA FORMA DE CONTENCIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA PODRÁN FORMALIZAR ANTE “LA UNIVERSIDAD” SOLICITUD DE COMPOSICIÓN AMIGABLE POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTE. PARA TALES EFECTOS, BASTARÁ QUE CUALQUIERA DE “LAS PARTES” LO SOLICITE POR ESCRITO A LA OTRA, POR LO QUE CONVIENEN ASIMISMO SOMETERSE A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS VIGENTES Y APLICABLES PARA TALES EFECTOS EN “LA UNIVERSIDAD”.

SIN PERJUICIO EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTECEDENTE, EL CONTRATO PRESENTE PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR **"LA UNIVERSIDAD"**, SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS, CUANDO "EL PROVEEDOR" ENTREGUE MATERIAL DAÑADO O CUYAS ESPECIFICACIONES FUERAN DIVERSAS A LAS CONVENIDAS O NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO ASÍ CONVenga AL INTERÉS GENERAL DE **"LA UNIVERSIDAD"**, QUEDANDO **"LA UNIVERSIDAD"** EXENTA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE TRAIGA APAREJADA ACCIÓN LEGAL ALGUNA.

LEÍDO QUE FUE ESTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, MANIFESTARON QUE NO EXISTE VICIO DE LA VOLUNTAD ALGUNO QUE PUDIERA NULIFICAR SU CONTENIDO Y POR LO TANTO LO FIRMAN PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN DE CADA UNA DE SUS HOJAS A LOS ____ DÍAS DEL MES DE _____ DE 202____, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SURTIENDO ASÍ PLENAMENTE SUS EFECTOS LEGALES.

POR "EL PROVEEDOR"

POR "LA UNIVERSIDAD"

C. _____

M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO

Modelo de Contrato - Propuestas Conjuntas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional _____
Adquisición de _____, para _____

DGJ/_____/____-23

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA UNIVERSIDAD**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, **M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO**, Y POR OTRA PARTE LAS EMPRESAS DENOMINADAS “_____” (**PROVEEDOR 1**) Y “_____” (**PROVEEDOR 2**) EN SU CARÁCTER DE _____, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**” REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN, Y A TODAS EN CONJUNTO SE LES DOMINARA “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1. - DECLARA “LA UNIVERSIDAD”:

- F) QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGÁNICA Y ESTATUTO GENERAL.
- G) QUE EL SECRETARIO GENERAL DE “LA UNIVERSIDAD”, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 80 FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL C. RECTOR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO PERMITAN.
- H) QUE DE ACUERDO CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____ CON FALLO DE FECHA _____, SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A LA (S) ORDEN (ES) DE _____ ANEXA (S)
- I) QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE “EL PROVEEDOR” MEDIANTE _____, APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD”.
- J) QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA EN ABASOLO # 600 COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HIDALGO, CON RFC UAE-610303-799 VIGENTE.

2. - DECLARA “EL PROVEEDOR 1”

- H) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN TÉRMINOS DE SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO _____ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE _____, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.
- I) QUE ES REPRESENTADA POR EL _____, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LA ESCRITURA NÚMERO _____ EXPEDIDA ANTE LA FE DEL LIC. _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO

JUDICIAL DE _____, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO, NI REVOCADO.

- J) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA DE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- K) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE “EL PROVEEDOR”.
- L) QUE TIENE POR OBJETO: _____.
- M) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: _____.
- N) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN _____, COLONIA _____, C.P. _____, CIUDAD _____, ESTADO _____, TEL _____, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- O) QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____, CONVOCADA POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PRESENTÓ PROPUESTA CONJUNTA CON “**EL PROVEEDOR 2**”, PARA LO CUAL FIRMARON UN CONVENIO CONSORCIAL, DE FECHA _____, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _____. CONVENIO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y EN DONDE SE DESCRIBEN DE MANERA PARTICULAR LAS PARTES DEL CONTRATO A QUE SE OBLIGA, SIN MENOSCABO DE LO ESTIPULADO EN EL INCISO K) DE ESTA SECCIÓN DE DECLARACIONES.
- P) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL SE RECONOCE AL _____ COMO REPRESENTANTE EN COMÚN DE AMBOS PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- Q) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL, PARA LOS EFECTOS DE PRESENTACIÓN Y TÁMITE DE FACTURAS ANTE “**LA UNIVERSIDAD**”, “**EL PROVEEDOR 1**” SERÁ QUIEN REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EMITIENDO LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS FISCALES.
- R) QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

3. - DECLARA “EL PROVEEDOR 2”

- A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN TÉRMINOS DE SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO _____ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE _____, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.
- B) QUE ES REPRESENTADA POR EL _____, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LA ESCRITURA NÚMERO _____ EXPEDIDA ANTE LA FE DEL LIC. _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE _____, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO, NI REVOCADO.

- C) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- D) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE “EL PROVEEDOR”.
- E) QUE TIENE POR OBJETO: _____.
- F) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: _____.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN _____, COLONIA _____, C.P. _____, CIUDAD _____, ESTADO _____, TEL _____, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- H) QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL ____ DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____, CONVOCADA POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PRESENTÓ PROPUESTA CONJUNTA CON “**EL PROVEEDOR 1**”, PARA LO CUAL FIRMARON UN CONVENIO CONSORCIAL, DE FECHA _____, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _____. CONVENIO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y EN DONDE SE DESCRIBEN DE MANERA PARTICULAR LAS PARTES DEL CONTRATO A QUE SE OBLIGA, SIN MENOSCABO DE LO ESTIPULADO EN EL INCISO K) DE ESTA SECCIÓN DE DECLARACIONES.
- I) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL SE RECONOCE AL _____ COMO REPRESENTANTE EN COMÚN DE AMBOS PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- J) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL, PARA LOS EFECTOS DE PRESENTACIÓN Y TÁMITE DE FACTURAS ANTE “**LA UNIVERSIDAD**”, “**EL PROVEEDOR 1**” SERÁ QUIEN REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EMITIENDO LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS FISCALES.
- K) QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

4. - DECLARAN “**LAS PARTES**”:

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO _____ QUE REALIZA “**LA UNIVERSIDAD**” COMO _____ Y “**EL PROVEEDOR**” COMO _____, DE LOS BIENES O SERVICIOS MUEBLES, PRECISADO (S) EN LA (S) ORDEN (ES) DE _____, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO (S), APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “**LA UNIVERSIDAD**”.

SEGUNDA: LOS BIENES O SERVICIOS QUE SON OBJETO DE ESTA OPERACIÓN SE AJUSTARAN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS POR “**EL PROVEEDOR**” Y ACEPTADAS POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA

(S) ORDEN (ES) DE _____ MENCIONADA (S) EN LA CLÁUSULA ANTERIOR DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR **“EL PROVEEDOR”**.

TERCERA: EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE \$ _____ (LETRA PESOS ___/100 M.N.) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y PREVIAMENTE APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO, EL CUAL COMPRENDE EL IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS, TRASLADOS, FLETES Y CUALQUIER OTRA CANTIDAD RESULTANTE DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTA CANTIDAD ESTÁ INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL RESPECTO.

CUARTA: **“LAS PARTES”** CONVIENEN EN QUE EL MONTO DEL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUE PREVIA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

QUINTA: **“EL PROVEEDOR”** EFECTUARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTA OPERACIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO Y SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR LOS MISMOS DURANTE SU TRASLADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTARAN AQUELLOS QUE TENGAN DESPERFECTOS A CONSIDERACIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

SEXTA: **“EL PROVEEDOR”** SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONFORME A LO CONVENIDO Y APROBADO POR **“LAS PARTES”** QUE SIGNAN ESTE CONTRATO, ACORDANDO QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA TOTALIDAD DEL SUMINISTRO SERÁ CONFORME A LA ORDEN DE _____, PLAZOS QUE, EN CASO DE SER PROCEDENTES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PODRÁN SER PRORROGADOS POR **“LA UNIVERSIDAD”** CUANDO MEDIE AUTORIZACIÓN, PREVIA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE **“EL PROVEEDOR”**.

DETERMINÁNDOSE COMO LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EL INDICADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE _____.

SÉPTIMA: LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS BIENES O SERVICIOS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A **“EL PROVEEDOR”** QUE CONSIDERE COMO GRAVES **“LA UNIVERSIDAD”** PENALIZARÁ CON **EL 0.01** POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL IMPORTE DE LOS BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE ENTREGAR A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE SEÑALADA PARA LA ENTREGA.

OCTAVA: LA GARANTÍA DEL BIEN QUE SE SUMINISTRE SERÁ COMO MÍNIMO DE UN AÑO O LA QUE SE ESTABLEZCA EN LA ORDEN (ES) DE _____ (S) Y DEBERÁ PRESENTARLA POR ESCRITO **“EL PROVEEDOR”**, SIN CONTRAVENIR LA GARANTÍA QUE EL FABRICANTE OTORQUE CUANDO ESTA SEA SUPERIOR EN TODOS LOS COMPONENTES CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN CASO DE QUE PRESENTEN DESPERFECTOS **“LA UNIVERSIDAD”** INFORMARÁ A **“EL PROVEEDOR”**, QUIEN SUSTITUIRÁ O REPARARÁ LA PARTE DAÑADA SIN CARGO ALGUNO PARA **“LA UNIVERSIDAD”** EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA SUSTITUCIÓN, **“EL PROVEEDOR”** DEBERÁ UTILIZAR LAS PARTES NUEVAS A SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

NOVENA: A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO **“EL PROVEEDOR”** ENTREGARA EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A **“LA UNIVERSIDAD”**, FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, POR UN MONTO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL PRECISADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE _____ ANEXA (S).

DÉCIMA: **“EL PROVEEDOR”** EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE LABORE EN

LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE EN CASO DE TRATARSE DE PATRÓN SUSTITUTO SERÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN FISCAL O PARAFISCAL DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

DÉCIMA PRIMERA: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS EN NINGÚN MOMENTO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“LA UNIVERSIDAD”**, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CAUSA QUE SERÁ SUFICIENTE PARA QUE **“LA UNIVERSIDAD”** DE POR RESCINDIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA SEGUNDA: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y A QUE EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE EFECTUÉ A SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A **“LA UNIVERSIDAD”** O A TERCEROS, EN CUYO CASO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

DÉCIMA TERCERA: “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA CUARTA: “LAS PARTES” ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE INTERPRETACIÓN O CONFLICTO JURISDICCIONAL, SERÁN COMPETENTES LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., RENUNCIANDO EXPRESAMENTE **“EL PROVEEDOR”** A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE CON MOTIVO DE DOMICILIO SOCIAL ALGUNO QUE TENGA EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO.

DÉCIMA QUINTA: “LAS PARTES” ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, PREVIO A TODA FORMA DE CONTENCIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA PODRÁN FORMALIZAR ANTE **“LA UNIVERSIDAD”** SOLICITUD DE COMPOSICIÓN AMIGABLE POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTE. PARA TALES EFECTOS, BASTARÁ QUE CUALQUIERA DE **“LAS PARTES”** LO SOLICITE POR ESCRITO A LA OTRA, POR LO QUE CONVIENEN ASIMISMO SOMETERSE A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS VIGENTES Y APLICABLES PARA TALES EFECTOS EN **“LA UNIVERSIDAD”**.

SIN PERJUICIO EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERCEDENTE, EL CONTRATO PRESENTE PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR **“LA UNIVERSIDAD”**, SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS, CUANDO “EL PROVEEDOR” ENTREGUE MATERIAL DAÑADO O CUYAS ESPECIFICACIONES FUERAN DIVERSAS A LAS CONVENIDAS O NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO ASÍ CONVenga AL INTERÉS GENERAL DE **“LA UNIVERSIDAD”**, QUEDANDO **“LA UNIVERSIDAD”** EXENTA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE TRAIGA APAREJADA ACCIÓN LEGAL ALGUNA.

LEÍDO QUE FUE ESTE CONTRATO Y ENTERADAS **“LAS PARTES”** DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, MANIFESTARON QUE NO EXISTE VICIO DE LA VOLUNTAD ALGUNO QUE PUDIERA NULIFICAR SU CONTENIDO Y POR LO TANTO LO FIRMAN PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN DE CADA UNA DE SUS HOJAS A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DE _____, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SURTIENDO ASÍ PLENAMENTE SUS EFECTOS LEGALES.

POR “EL PROVEEDOR 1”

POR “EL PROVEEDOR 2”

(NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL)

(NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL)

POR “LA UNIVERSIDAD”

M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO

Anexo N° 6
Documento XI
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación pública nacional
UAEH-LP-23-2024

Adquisición de aires acondicionados

Formato de manifiesto bajo protesta de decir verdad de capacidad técnica, operativa y logística

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____,
por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la empresa a la cual
represento, por sí misma o a través de interpósita persona, cuenta con la capacidad y solvencia
técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Nombre y firma
Representante legal

Anexo N° 7
Documento XII
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación pública nacional
UAEH-LP-23-2024

Adquisición de aires acondicionados

Adquisición de aires acondicionados

Documentación exigible para participar

Documento	Si presenta	No presenta
Documento I. Identificación (original y copia).		
Documento II. Representación legal (Anexo N° 2). <ul style="list-style-type: none"> - Tratándose de persona física presentar original y copia del acta de nacimiento - Tratándose de personas morales presentar original y copia de la última acta constitutiva en su caso, reformas o modificaciones. (el original solo será para cotejo) 		
Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.		
Documento IV. Presentación de la propuesta técnica (Anexo N° 1) y propuesta económica (Anexo N° 1A) en físico y en formato editable (memoria USB).		
Documento V. Declaración de integridad (Anexo N° 3).		
Documento VI. Garantía de seriedad.		
Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado. (Anexo N° 4).		
Documento VIII. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente		
Documento IX. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad		
Documento X. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales.		
Documento XI. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. (Anexo N° 6).		
Documento XII. Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar. (Anexo N° 7).		
Documento XIII. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D		

Anexo N° 8
Formato de solicitudes de aclaración
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación pública nacional
UAEH-LP-N23-2024

Pregunta 1 de (Nombre y/o razón social)

Página	Referencia:	Tipo de Pregunta: Legal/Admva/Técnica
1. Pregunta:		
Respuesta:		

Pregunta 2 de (Nombre y/o razón social)

Página	Referencia:	Tipo de Pregunta: Legal/Admva/Técnica
1. Pregunta:		
Respuesta:		

Pregunta 3 de (Nombre y/o razón social)

Página	Referencia:	Tipo de Pregunta: Legal/Admva/Técnica
1. Pregunta:		
Respuesta:		

Anexo N° 9
Nota Entrega
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación pública nacional
UAEH-LP-N23-2024

Hoja membretada de la empresa

Nota Entrega

Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N__-2023 "Adquisición de _____"

Fecha__ de _____ de 2023

Bienes a entregar:

No. de partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida

Datos del Centro de Costos que recibe:

Centro de Costos	
Nombre de quien recibe:	
Cargo:	
Número de extensión:	
E-mail institucional	

Firma de quien recibe

Sello del Centro de Costos

Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo