

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) del viernes 26 (veintiséis) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en el auditorio del primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **LA-913014998-E29-2021**, para la **Adquisición de servicio de mantenimiento a sistema contra incendios y red húmeda**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes licitantes:

1. **Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. Roberto Carlos Lara Ángel**.
2. **Promex Extintores S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. Juan Enrique Ángeles Pérez**.
3. **Grupo Solvit S. A. de C. V.** representada en este acto por el **C. Víctor Gerardo Vital González**.

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- Se aclara que, la **Licitación Pública Nacional LA-913014998-E26-2021** para la **Adquisición de servicio de mantenimiento a sistema contra incendios y red húmeda** es presencial.
- La factura se realizará conforme a la de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Presentar la propuesta técnica (Anexo 12) impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel y económica (Anexo 13), impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel, respetando el número y orden de las partidas.
- Referente a todas las partidas se requiere de garantía de cumplimiento, dependiendo del importe adjudicado; se firma contrato a partir de 300 UMAS \$26,886.00 durante 2021; de \$ 26,886.01 a \$ 99,999.99 se requiere como garantía de cumplimiento cheque certificado por el 10% del importe total adjudicado, el cual será devuelto al proveedor al momento del pago, previa solicitud de este; a partir de \$100,000.00 se requiere fianza por el 10% del importe total adjudicado, las garantías se presentarán a la firma del contrato.

**B) Por la concursante:**

*[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

1. DAHFSA S. A. de C. V., envía sus preguntas vía CompraNet:

Pregunta	Respuesta
<p>1.4 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, PAG. 5, MECIONA TEXTUALMENTE:</p> <p>El plazo de entrega será al 31 de diciembre de 2021.</p> <p>¿Podría esa universidad ampliar el plazo al 31 de diciembre de 2021?, lo anterior debido a que el horario que manejan para entrega de servicios muy reducido, aunado al hecho de que el servicio solicitado es muy detallado.</p>	<p>No se acepta, el plazo de entrega deberá ser a más tardar el 31 de diciembre de 2021.</p>

2. Grupo Solvit S.A. de C.V. envía sus preguntas vía CompraNet.  
Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.

**Aclaraciones Técnicas:**

**A) Por la convocante:**

Manifiesta no tener aclaraciones técnicas

**B) Por la concursante:**

1. DAHFSA de México S. A. de C. V., envía sus preguntas vía CompraNet.

Partida	Pregunta:	Respuesta:
1 a la 50	Podría esa Universidad aclarar puntualmente en cada una de las partidas, cuantas estaciones manuales, detectores, estrobos y demás elementos son de cada partida en específico?	<p>Partida 1: Área Académica de Química: Estaciones manuales: 8 Detectores de humo: 28 Sirenas Estrobo: 11</p> <p>Partida 2: Área Académica de Medicina Tulancingo Estaciones manuales: 18 Detectores de humo: 50 Sirenas Estrobo: 12</p> <p>Partida 3: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Estaciones manuales: 26 Detectores de humo: 113 Sirenas Estrobo: 13</p> <p>Partida 4: Escuela Preparatoria Número 1 Estaciones manuales: 14 Detectores de humo: 110 Sirenas Estrobo: 14 Edificio de Escuela Preparatoria Número 1</p> <p>Partida 5: Escuela Preparatoria Número 1</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta:	Respuesta:
		Estaciones manuales: 13 Detectores de humo: 30 Sirenas Estrobo: 6 Edificio de Laboratorio  Partida 6: Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori Estaciones manuales: 13 Detectores de humo: 17 Sirenas Estrobo: 13  Partida 7: Dirección de Mantenimiento Estaciones manuales: 7 Detectores de humo: 50 Sirenas Estrobo: 7  Partida 8: Escuela Superior de Ciudad Sahagún Estaciones manuales: 23 Detectores de humo: 61 Sirenas Estrobo: 23  Partida 9: División de Vinculación e Internacionalización Estaciones manuales: 10 Detectores de humo: 108 Sirenas Estrobo: 14  Partida 10: Escuela Superior de Tepeji del Río Estaciones manuales: 15 Detectores de humo: 30 Sirenas Estrobo: 15  Partida 11: Escuela Superior de Actopan Estaciones manuales: 2 Detectores de humo: 13 Sirenas Estrobo: 3  Partida 12: Área Académica de Biología Estaciones manuales: 7 Detectores de humo: 40 Sirenas Estrobo: 7  Partida 13: Bioterio Estaciones manuales: 12 Detectores de humo: 60 Sirenas Estrobo: 12  Partida 14: Instituto de Ciencias Agropecuarias Estaciones manuales: 25 Detectores de humo: 100 Sirenas Estrobo: 25

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Handwritten signature and notes on the right margin]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta:	Respuesta:
		Partida 15: Escuela Superior de Tizayuca Estaciones manuales: 12 Detectores de humo: 40 Sirenas Estrobo: 12
		Partida 16: Administración de Torres Rectoría Estaciones manuales: 7 Detectores de humo: 122 Sirenas Estrobo: 355
		Partida 17: Centro de Lenguas Estaciones manuales: 0 Detectores de humo: 8 Sirenas Estrobo: 0
		Partida 18: Escuela Preparatoria Número 2 Estaciones manuales: 15 Detectores de humo: 40 Sirenas Estrobo: 15
		Partida 19: Escuela Superior de Huejutla Estaciones manuales: 20 Detectores de humo: 80 Sirenas Estrobo: 20
		Partida 20: Instituto de Artes Estaciones manuales: 40 Detectores de humo: 100 Sirenas Estrobo: 40
		Partida 21: Instituto de Ciencias Económico Administrativas Estaciones manuales: 60 Detectores de humo: 130 Sirenas Estrobo: 60
		Partida 22: Parque Científico y Tecnológico Estaciones manuales: 40 Detectores de humo: 100 Sirenas Estrobo: 40
		Partida 23: Dirección de Protección Civil Universitaria Estaciones manuales: 8 Detectores de humo: 30 Sirenas Estrobo: 8
		Partida 24: Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales Estaciones manuales: 15 Detectores de humo: 56 Sirenas Estrobo: 15

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten signature and marks on the right margin]*

*[Handwritten signature and marks at the bottom right]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta:	Respuesta:
		Partida 25: Centro de Cómputo Académico Estaciones manuales: 6 Detectores de humo: 34 Sirenas Estrobo: 6  Partida 26: Escuela Superior de Apan Estaciones manuales: 23 Detectores de humo: 61 Sirenas Estrobo: 23  Partida 27: Área Académica de Química Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 28: Área Académica de Medicina Tulancingo Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 29: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 30: Escuela Preparatoria Número 1 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 31: Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 32: Dirección de Mantenimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 33: División de Vinculación e Internacionalización Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 34: Escuela Superior de Tepeji del Río Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 35: Instituto de Ciencias de la Salud Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 36: Instituto de Ciencias de la Salud Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Tulancingo]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta:	Respuesta:
		Partida 37: Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 38: Escuela Superior de Actopan Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 39: Dirección de Archivo General Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 40: Área Académica de Biología Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 41: Instituto de Ciencias Agropecuarias Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 42: Escuela Superior de Tizayuca Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 43: Administración de Torres Rectoría Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 44: Área Académica de Ingeniería y Arquitectura Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 45: Área Académica de Ingeniería y Arquitectura Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 46: Escuela Superior de Huejutla Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 47: Instituto de Artes Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 48: Escuela Superior de Apan Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)
		Partida 49: Parque Científico y Tecnológico

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta:	Respuesta:
		Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)  Partida 50: Área Académica de Computación y Electrónica Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema red húmeda contra incendio (red de hidrantes)

2. Grupo Solvit S.A. de C.V. envía sus preguntas vía CompraNet.

Partida	Pregunta:	Respuesta:
DE LAS PARTIDAS DE LA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26:	para el caso de reposición de algunos de los insumos en el caso como sirenas, detectores por su modelo este descontinuado se puede cambiar siempre y cuando sea compatible o tendría que ser el mismo modelo.	Sí se puede realizar los reemplazos, respetando la marca acorde al sistema que ya se encuentra instalado y el modelo puede ser reemplazado de igual o mayor calidad para no alterar su operatividad.
DE LAS PARTIDAS DE LA 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50:	En el caso de repuestos y nuevos, las marcas de referencia base serán de igual calidad o mejor las que se encuentren en campo o deberán ser las mismas marcas.	Sí, se podrán sustituir siempre y cuando la calidad del replazo sea mejor.

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el jueves 02 (dos) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno) a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en auditorio del primer piso del edificio torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:25 (diez horas con veinticinco minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

**Comisión Gasto - Financiamiento**  
**Instalada como**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**

Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán  
**Presidente**

L. D. Pedro Camilo Santiago Del Ángel  
Representante

L. C. Karina Cerecedo Alarcón  
**Secretaria**

L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez  
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones

Mtra. Hannia Ingrid Salinas González

**Asesor**

L. C. Luis Nava Contreras  
Representante

Dr. Roberto Rodríguez Gaona

**Asesor**

Lic. Mariana Figueroa Santillán  
Representante

L. C. Gabriela Mejía Valencia  
**Vocal**

L. A. Juan Carlos Pérez Cruz  
Representante

L. A. E. Jorge Augusto Del Castillo Tovar  
**Vocal**

Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante

**Asesores técnicos:**

T. S. C. Juan Carlos Piñón Cruz

**Sindirector**

Dirección de Protección Civil

Lic. Eusebia Estrada Flores

**Representante**

Dirección de Protección Civil

**Participantes**

**Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.**

C. Roberto Carlos Lara Ángel  
Representante

**Promex Extintores S. A. de C. V.**

C. Juan Enrique Ángeles Pérez  
Representante

**Grupo Solvit S. A. de C. V.**

C. Víctor Gerardo Vital González  
Representante