

**Acta: Junta de Aclaraciones**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 15:30 (quince horas con treinta minutos) del día miércoles 09 (nueve) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en el auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y el observador, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional LA-913014998-E17-2022, para la **Adquisición de material eléctrico, plomería y jardinería** misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, no encontrándose presente ningún licitante.

**Observador:**

C. Emilio Roma Samperio

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Presentar la propuesta técnica (Anexo 13) impresa y en hoja membretada y en formato electrónico Excel y económica (Anexo 14), impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel.

**B) Por el concursante**

1. **Martínez Barranco S.A. de C.V.** Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.
2. **Grupo Eléctrico ABBA S.A. de C.V.** Manifiesta sus dudas vía correo electrónico.

Pregunta	Respuesta:
1. DOCUMENTO X, NOS PODRIAN ACLARAR A QUE CERTIFICADO NOTARIAL SE REFIEREN Y PARA NOSOTROS QUE SOMOS	El certificado notarial se refiere a la certificación que hace el notario público.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Yarely Sánchez Escamilla

Acta: Junta de Aclaraciones

DISTRIBUIDORES CON LA CARTA QUE NOS ENTREGA EL FABRICANTE SERA SUFICIENTE PARA CUBRIR ESTE PUNTO.	De conformidad con el Documento X de las presentes bases de licitación, es suficiente con entregar carta de fabricante.
2. COMO NO SE PUEDE SER DISTRIBUIDOR DE TODAS LAS MARCA NOSOTROS LE COMPRAMOS A OTROS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, SI ESTOS NOS DAN LA CARTA DE APOYO SERA SUFICIENTE.	Es correcta su apreciación.
3. HOJA 20 PARRAFO 6, ESTAN SOLICITANDO QUE SE ENTREGUE LA PROPUESTA TECNICA EN UNA USB, PODEMOS ENTREGARLAS EN UN CD.	Se acepta CD para la entrega de la propuesta.
4. HOJA 21 PARRAFO 6, ESTAN SOLICITANDO QUE SE ENTREGUE LA PROPUESTA ECONOMICA EN UNA USB, PODEMOS ENTREGARLAS EN UN CD.	Se acepta CD para la entrega de la propuesta.

*J. Sánchez Escamilla*

3. Distribuciones Mogu S.A. de C.V. manifiesta sus dudas vía compranet.

Pregunta:	Respuesta:
1. Documento VII. Registró de participación de convocatoria. El licitante deberá entregar copia del acuse de recibido de la obtención gratuita de la presente convocatoria a la Licitación Pública expedido por el sistema CompraNet. Para cumplir con este punto solicitamos de la manera más atenta no indique como solicitamos este documento.	El documento se refiere a la inscripción de su representada al portal de Compranet.

*[Signature]*

**Aclaraciones Técnicas:**

1. Por la convocante:  
No hay aclaraciones técnicas por parte de la convocante.
2. Por el concursante

*[Signature]*

*[Signature]*

*Marela Sánchez Escamilla*

Acta: Junta de Aclaraciones

1. Martínez Barranco S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía correo electrónico.

Pregunta:	Respuesta:
<b>Anexo técnico:</b> SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR BIENES CON MARCAS DIFERENTES DE IGUAL O MAYOR CALIDAD DEACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO	SI ES PERMITIDO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPENTEN LAS CARACTERISTICA TECNICAS Y NO SEA DE MENOR CALIDAD
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 5</b> BALASTRO ADITIVO METALICO 150 W. MARCA: SOLA BASIC, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 175W	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 34</b> FOCO ADITIVO METALICO DE 150 W, COLOR DE ILUMINACIÓN NEUTRO. MARCA: PHILLIPS SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 175W	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 40</b> LAMPARA LED TIPO MR16 BASE GU5.3 DE 4W LUZ CALIDA CON FLUJO LUMINOSO DE 320 LM Y EQUIVALENCIA DE 30W, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 4.5W	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 41</b> LAMPARA LED TIPO MR16 BASE GU5.3 DE 4W LUZ DE DIA CON FLUJO LUMINOSO DE 320 LM Y EQUIVALENCIA DE 30W, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 4.5W	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 48</b> LAMPARA DE LED TIPO PAR 30 LUZ DE DIA DE 11W EQUIVALENCIA DE 65W CON UN FLUJO LUMINOSO DE 950LM, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 12W	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TECNICO</b> <b>PARTIDA 67</b> PANEL LED DE 36W DE 60X60 COLOR BLANCO DE 2900LM CON 25000 HORAS DE VIDA, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 40W Y 3000LM	SI SE ACEPTA

Urbib Sánchez Escamilla

Acta: Junta de Aclaraciones

<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 74</b> PANEL LED DE 36W DE 60X60 COLOR BLANCO DE 2900LM CON 25000 HORAS DE VIDA, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR DE 40W Y 3000LM	SI SE ACEPTA
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 143</b> CARRETILLA TUBULAR (6 PIES CUB(100LTS) LARGO 66.6 CM ANCHO 64.5 CM PROFUNDIDAD 155 CM), SOLICITAMOS NOS PUEDA ACLARAR LAS MEDIDAS, ¿ES 97X65X40 CM, CAT-60X, CAT-60ND?	SE REQUIER EL MODELO CAT-60ND DIMENSIONES 40cm x 65 cm. X 97cm.
<b>ANEXO TÉCNICO</b> <b>PARTIDA 200</b> CARRETILLA TUBULAR (6 PIES CUB(100LTS) LARGO 66.6 CM ANCHO 64.5 CM PROFUNDIDAD 155 CM) MARCA: TRUPER, SOLICITAMOS NOS PUEDA ACLARAR LAS MEDIDAS, ¿ES 97X65X40 CM, CAT-60X O CAT-60ND?	SE REQUIERE EL MODELO CAT-60X DIMENSIONES 40cm. x 65 cm. x 97cm.

*Manuel Rojas*

2. Grupo Eléctrico ABBA S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía correo electrónico.

Pregunta:	Respuesta:
1. PARTIDAS 1 Y 2, LO REQUIEREN TIPO PANAL DE ABEJA	SE REQUIERE TIPO PANAL DE ABEJA
2. PARTIDA 2, ACRILICO PARA PLAFON DE LUJO, ESTE TIPO DE ACRILICO YA NO SE FABRICA, PODEMOS COTIZARLES EL MODELO CLASICO CON LAS MISMAS MEDIDAS.	SI SE ACEPTA
3. PARTIDAS 8, 9 Y 10, ESTE BALASTRO LO REQUIEREN A 220 VOLTS.	SE REQUIERE A 110 V.
4. PARTIDA 63, ESTAN SOLICITANDI UN LUMINARIO O UNA LAMPARA, FAVOR DE INDICAR TAMBIEN LOS WATTS QUE REQUIEREN.	ES LAMPARA DE 35 WATTS MODELO FLSP-LED/001/S ZION
5. PARTIDAS 73 y 74, PODEMOS COTIZAR CON UN NUMERO MAYOR EN LUMENES Y EN HORAS DE VIDA.	SI SE ACEPTA

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Carola Sánchez Escamilla*

### Acta: Junta de Aclaraciones

#### 3. Distribuciones Mogu S.A. de C.V. manifiesta sus dudas vía compranet.

Pregunta:	Respuesta:
1. Para la partida 208, solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indiquen el modelo del podador para el cual se utilizaran el juego de cuchillas de corte que solicitan.	Se requiere este modelo de cuchilla 11593 GX22151 GY20850 50-3231

Con fundamento en los Artículos 33 bis, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 y 46 de su Reglamento, se notifica que el acto de Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas tendrá verificativo el martes 15 (quince) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en este mismo recinto.


Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 16:20 (dieciséis horas con veinte minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

Comisión Gasto- Financiamiento  
Instalada como  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

*Yarely Sánchez Escamilla*  
M. en C. Julio Cesar Leines Medecigo  
Presidente  
Lic. Yarely Sánchez Escamilla  
Representante

*L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez*  
L.C. Karina Cerecedo Alarcón  
Secretaria  
L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez  
Representante


Acta: Junta de Aclaraciones



Mtra. Hannia Ingrid Salinas González  
Asesor  
L.C. Luis Nava Contreras  
Representante



Mtro. Antonio Mota Rojas  
Asesor  
Lic. Mariana Figueroa Santillán  
Representante



Dr. Edgar Martínez Torres  
Vocal  
Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante



Asesores Técnicos:



C. Rubissell Rafael Melo Moreno  
Dirección de Mantenimiento



C. Fernando Cruz Rivero  
Dirección de Mantenimiento

Observador:



C. Emilio Roma Samperio